



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)983-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»

Президенту СРО НП «Департамент
развития и защиты малого и
среднего бизнеса в области пожарной
безопасности»

Г.С. Гиряеву

ул. Большая Садовая, 1, корп. 4,
г. Москва, 123001

22 АПР 2019

№

19-1-9-1634

На №

от

О рассмотрении обращения

Рассмотрев Ваше обращение от 04.04.2019 № 173/1 Департамент надзорной деятельности и профилактической работы сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

При этом, необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с Приложением А к СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175.

Одновременно сообщается, что лица, указанные в части первой статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Директор Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы

Р.Ш. Еникеев

Долаков Т.Б.
8 (499) 995-57-70

776481