



**СРО НП "Департамент развития и защиты
малого и среднего бизнеса"**

123001, Россия, г. Москва, Большая Садовая дом 1 кор.4
тел.: 8(499) 705-15-21, 704-41-31,
e-mail: 4993917043@mail.ru, www.srodepartament.ru

Исх. № 18/1 от 28 февраля 2019 г.

Директору Департамента надзорной
деятельности профилактической
работы – главному государственному
инспектору РФ по пожарному
надзору полковнику внутренней
службы
Еникееву Р.Ш.

Уважаемый Ринат Шамильевич.

В связи с неоднократными обращениями лицензиатов о целесообразности комбинирования световых извещателей со звуковыми в помещениях при уровне шума 95ДБА, либо нахождении в шумозащитном снаряжении сотрудника, просим дать разъяснения положений п. 4.5 СП 3.13130.2009.

Допускается использование световых мигающих извещателей вместо звуковых, либо только в комбинации со звуковыми, в помещениях при уровне шума 95ДБА.

С уважением к Вам и Вашему делу.
Президент СРО НП «Департамент развития
и защиты малого и среднего бизнеса в области
пожарной безопасности»



Гиряев Г.С.